



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль

(место составления акта)

«29» октября 2020 г.

(дата составления акта)

15 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 118

В период с «15» октября 2020 года по «29» октября 2020 года по адресу: г. Ярославль, ул. Титова, д. 14 корп. 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «12» октября 2020 года № 118.

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 179» (МДОУ «Детский сад № 179»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «15» октября 2020 года по 15 час. 00 мин. по «29» октября 2020 года.

Общая продолжительность проверки: (11 рабочих дней).

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Врио.заведующего МДОУ «Детский сад № 179» Куваева Т.А. (распоряжение направлено по электронной почте 13.10.2020 года) Куваева Татьяна Александровна (фамилия, имена, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
№ 45-20 от 12.10.2020 г.

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Лагузова Юлия Анатольевна.

При проведении проверки присутствовали: Врио.заведующего МДОУ «Детский сад № 179» Куваева Татьяна Александровна, заместитель заведующего по АХР Кузнецова Светлана Владимировна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада 2-х этажное 1970 г.п., 2 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1., электрифицировано. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор с ООО «Альянс-монтаж»); выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарного подразделения без участия персонала (Договор с ООО «Спецавтоматика»).

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

1.	Отсутствует эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения	ч.9 ст.82 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 33, п. 43 ППР в РФ; п.6.22 СНИП 21-01-97*, п.7.74 СНИП 23-05-95, п. 7.6.1, 7.6.3 СП 52.13330.2016	<u>МДОУ «Детский сад № 179»</u>
----	---	--	---------------------------------

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор

г. Ярославля

по пожарному надзору Лагузова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» октября 20 20 г.



_____ (подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кубасов А.А. кв. заведующего

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» октября 20 20 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)