



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«03» октября 2019 г.
(дата составления акта)

11 час. 15 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 309**

В период с «11» сентября 2019 года по «03» октября 2019 года по адресу: 150046, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д.19 корп.2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева Андрея Анатольевича от «03» сентября 2019 года №309

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №179» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №179»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «11» сентября 2019 года по 11 час. 15 мин. «03» октября 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №179» Клочкова Людмила Викторовна 04.09.2019 г. лично под роспись.
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №179» Клочкова Людмила Викторовна, заместитель заведующей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №179» по АХР Кузнецова Светлана Владимировна.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150046, г. Ярославль, ул. Б. Полянки, д.19 корп.2. Класс функциональной опасности Ф 1.1. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (договор №ТО-70/19 на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации от 01.06.2019 г., обслуживание осуществляет ООО «Альянс-монтаж») и обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям.. Год ввода здания в эксплуатацию – 1966 г. Объект защиты находится на расстоянии 3 км. от пожарной части. На объекте защиты осуществляется вывод сигнала автоматической установки пожарной сигнализации о пожаре (срабатывании) по радиоканалу или другим способом на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы или в пожарную часть (договор №600114-ЦТО от 09.08.2019 г., обслуживание осуществляет ООО ЦТО «Спецавтоматика»). Максимальное количество детей составляет 200 человек. Максимальное количество обслуживающего персонала составляет около 56 человек. В ночное время 1 сторож. На территории МДОУ «Детский сад №179» имеется отдельно стоящее здание литер В, где располагаются хозяйственные помещения.

В ходе проведения проверки установлено:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается

		нарушены	ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	<p>Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м, в помещении спальни групповой ячейки №12 на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиции №№17, 28), в помещении медицинского кабинета (изолятор на 1 этаже) (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №37), в помещении групповой ячейки №7 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №45), в помещении групповой ячейки №9 на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №4), в помещении бельевой на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №11), в помещении коридора на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №12), в помещении групповой ячейки №16 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №37).</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.</p>	<p><u>МДОУ «Детский сад №179»</u></p>
2.	<p>Заполнение проемов (двери) в противопожарных преградах, отделяющих производственные и складские помещения, расположенные на 1-м этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №21) выполнено не 2-го типа (с пределом огнестойкости менее 30 минут) (отсутствует соответствующая документация (сертификат в области пожарной безопасности, сертификат соответствия и т.п.), подтверждающая соответствующий предел огнестойкости).</p>	<p>ч. 1, ч. 2 таб. 23, ч. 3 таб. 24, ч. 13 ст. 88 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 4.2, 4.17 СП 4.13130.2013, п.п. 5.14*, 7.1, 7.4 СНИП 21-01-97*.</p>	<p><u>МДОУ «Детский сад №179»</u></p>
3.	<p>Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны в соответствии с нормативными требованиями, а также не обеспечено обозначение их на дверях помещений производственного и складского назначения (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №21))</p>	<p>п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)</p>	<p><u>МДОУ «Детский сад №179»</u></p>
4.	<p>В помещении хозяйственной комнаты на 2</p>	<p>ст.1, ст.2 Федерального закона</p>	<p><u>МДОУ «Детский сад №179»</u></p>

	этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция № 12) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника.	РФ №69-ФЗ, п. 42 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	<u>сад №179»</u>
5.	Не обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации – не обеспечена людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров эвакуационных выходов наружу изнутри без ключа (двери эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек, располагающегося на 1 и 2-ом этажах здания, закрыты на ключ).	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п.2 ст.52, ч.1, п.2 ч.2 ст.53 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п. 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390).	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
6.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	п. 6.18* СНИП 21-01-97*	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
7.	Ширина эвакуационного выхода из помещения физкультурного зала на 1-м этаже менее 1.2 м (фактически 0,8 м) при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактически 22 человека)	п.33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 5.2.14 СП 1.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
8.	В помещении спальни групповой ячейки №12 на 2 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №50) установлен один дымовой пожарный извещатель.	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.3 НПБ 110-03, п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
9.	В помещении спальни групповой ячейки №11 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №20) установлен один дымовой пожарный извещатель.	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.3 НПБ 110-03, п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
10.	В помещении кабинета логопеда на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №66) установлен один дымовой пожарный извещатель.	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.3 НПБ 110-03, п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
11.	В помещении спальни групповой ячейки №10 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №28) установлен один дымовой пожарный извещатель.	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.3 НПБ 110-03, п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>

12.	В помещении спальни групповой ячейки №14 на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №11) установлен один дымовой пожарный извещатель.	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.3 НПБ 110-03, п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
13.	В помещении кабинета логопеда на 1 этаже (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №68) установлен один дымовой пожарный извещатель.	Ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.3 НПБ 110-03, п.12.16 НПБ 88-2001, п.13.3.2 СП 5.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
14.	Натяжной потолок на лестничной клетке (согласно Техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» Ярославский филиал - позиция №45) выполнен материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ 0 (ремонтные работы проведены с применением пленки для натяжных потолков на основе поливинилхлорида, имеющий сертификат пожарной безопасности ССПБ.FR.ОП019.A00457 – показатели пожарной опасности строительного материала Г2, Д2, В2, Т2).	ч.1, ч.8 ст.134, таб. 3, 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
15.	Отдельно стоящее хозяйственно-бытовое здание (литер В) не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа.	ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 91 Федерального закона РФ №123-ФЗ, абзац 2 п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п. 4, таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, п. 5.1 таб.2 НПБ 104-03, п. 13.3.8, приложение А таб. А1 СП 5.13130.2009, гл.7 таб.2 СП 3.13130.2009.	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>
16.	На момент проверки в физкультурном зале на 1-м этаже объекта защиты (позиция №20 согласно Техническому паспорту БТИ) допущено единовременное пребывание более 10 человек (фактически 22 человека) при наличии одного эвакуационного выхода из помещения физкультурного зала, т.к. второй выход проходит через два помещения и не соответствует требованиям п.6.9 СНИП 21-01-97*	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.6.12* СНИП 21-01-97*; п.5.2.12 СП 1.13130.2009	<u>МДОУ «Детский сад №179»</u>

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

▪ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 03.10.2019 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«03» октября 20 19г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №179» Клочкова Людмила Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» октября 20 19г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)