

Отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии
города Ярославля

СПРАВКА

по результатам плановой проверки соблюдения трудового законодательства по охране
труда и технике безопасности в МДОУ «Детский сад № 179»

город Ярославль
(место составления акта)

15.11.2018 года
(дата составления акта)

Плановые мероприятия проведены 14.03.2018г. по адресу: г. Ярославль,
ул. Титова, 14 к.4, ул. Б. Полянки, 19, к.2

Цель проверки: исполнение законодательства и других нормативных правовых
актов по вопросам охраны труда.

Форма проверки: инспекционный контроль с использованием методов
документального контроля, обследования и наблюдения за
фактическим состоянием проверяемого образовательного
учреждения.

Основание проверки: план проверки образовательных учреждений,
подведомственных МКУ ЦОФ департамента образования
мэрии г. Ярославля на ноябрь 2018 г.

Должностные лица, проводившие мероприятия по контролю:

С.А. Казанский, ведущий специалист (инженер) отдела охраны труда и обучения МКУ
ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля

В присутствии должностных лиц учреждения:

Л.В. Клочкова, заведующий МДОУ «Детский сад № 179»

С.В. Кузнецова, зам. заведующего по АХР МДОУ «Детский сад № 179»

Л.Е. Никитина, секретарь МДОУ «Детский сад № 179»

В ходе проверки проанализированы документы по охране труда, пожарной без-
опасности, электробезопасности.

Сведения о результатах плановых мероприятий по инспекционному контро-
лю:

№ п/п	Изложение существа выявленных нарушений с указанием нарушенных законодательных и иных нормативных правовых актов
1	Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте по охране труда ведется не должным образом (несвоевременно проводятся повторные инструктажи), основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Недостаточное количество лиц, обученных на 4 группу электробезопасно-

	сти, основание ПТЭЭП
3	Спецодежда некоторым работникам выдается не в полном объеме, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г.
4	НЕ проведено обязательное психиатрическое освидетельствование работникам с вредными условиями труда, основание ст. 213 ТК РФ, п. 2, 3 «Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695.
5	Недостаточное количество работников обучено в учебном центре пожарно-техническому минимуму для работы в комиссии учреждения, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645
6	Не согласована программа обучения пожарно-технического минимума при проведении обучения воспитателей и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», вновь принятые работники не прошли обучение пожарно-техническому минимуму, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» Приложение к приказу МЧС РФ от 12 декабря 2007г. №645
7	В здании хозяйственного блока отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (АПС), основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
8	Не проводится обучение лиц, ответственных за проведение работ на высоте, основание Приказ Минтруда и социальной защиты России от 28.03.2014 № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"

Рекомендации по устранению выявленных нарушений:

№ п/п	Перечень рекомендаций об устранении выявленных нарушений
1	Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте по охране труда привести в соответствие (повторный инструктаж проводить 1 раз в полгода), основание ГОСТ 12.0.004.-15 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда», Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
2	Провести обучение в учебном центре зам. ответственного за электробез-

	опасность на 4 группу электробезопасности, основание ПТЭЭП
3	Спецодежду выдавать своевременно и в полном объеме, согласно утвержденному перечню выдачи СИЗ, основание Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 г.
4	Организовать проведение обязательного психиатрического освидетельствование работникам, основание ст. 213 ТК РФ, п. 2, 3 «Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности», утв. постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695
5	Пройти обучение пожарно-техническому минимуму в учебном центре работникам, участвующим в работе комиссий, основание НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645
6	Программу обучения пожарно-технического-минимума при проведении обучения воспитателей и лиц, осуществляющих круглосуточную охрану согласовать со структурным подразделением соответствующих территориальных органов МЧС РФ, вновь принятым работникам пройти обучение пожарно-техническому минимуму, основание Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
7	В здании хозяйственного блока установить автоматическую пожарную сигнализацию (АПС), основание ППР в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390
8	Работу на высоте организовывать в соответствии с приказом Минтруда и социальной защиты России от 28.03.2014 № 155н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", действующая редакция которого применяется с 2015 года.

Заведующему МДОУ «Детский сад № 179» предлагается предоставить план устранения выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. План устранения выявленных нарушений предоставить в отдел охраны труда и обучения МКУ ЦОФ департамента образования мэрии г. Ярославля в срок до **14.12.2018 г.**

Казанский С.А

Справку получил Шульц Клокова ЛВ дата 21.11.2018 г.